第三百零八條之二　　受建築節約能源管制建築物，位於海拔高度八百公尺以上者，其外牆平均熱傳透率、立面開窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率應低於下表所示之基準值：

| 海拔 | 外牆平均熱傳透率基準值（W/(m$^2$・K)） | 立面開窗率WR | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WR＞0.4 | 0.4≧WR＞0.3 | 0.3≧WR＞0.2 | 0.2≧WR |
| | | 窗平均熱傳透率基準值（W/(m$^2$・K)） | | | |
| 海拔800~1800m | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| 海拔高於1800m | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

受建築節約能源管制建築物，其外牆平均熱傳透率、外窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率及窗平均遮陽係數應低於下表所示之基準值；住宿類建築物每一居室之可開啟窗面積應大於開窗面積之百分之十五。但符合前項、本編第三百零九條至第三百十二條規定者，不在此限：

| 類別 | 外牆平均熱傳透率基準值(W/(m$^2$.K)) | 立面開窗率＞0.5 | | 0.5≧立面開窗率＞0.4 | | 0.4≧立面開窗率＞0.3 | | 0.3≧立面開窗率＞0.2 | | 0.2≧立面開窗率＞0.1 | | 0.1≧立面開窗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 | 窗平均熱傳透率基準值 | 窗平均遮陽係數基準值 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿類建築 | 2.75 | 2.7 | 0.10 | 3.0 | 0.15 | 3.5 | 0.25 | 4.7 | 0.35 | 5.2 | 0.45 | 6.5 | 0.55 |
| 其他各類建築 | 2.0 | 2.7 | 0.20 | 3.0 | 0.30 | 3.5 | 0.40 | 4.7 | 0.50 | 5.2 | 0.55 | 6.5 | 0.60 |