

古蹟、歷史建築防範火災檢視表

檢視項目	檢視內容	檢視結果	改善建議事項	備考
使用火源及可燃物管理	蠟燭、香爐、點香器等使用火源器具固定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用火源器具附近有避免放置可燃物品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免內部煮食等生活用火行為（宅第或再利用場所得適當使用明火）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	香擔、神轎等停放處與建築本體或重要文物有保持距離及避免放置可燃物。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免內部堆放大量金紙或其它可燃物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	重要文化資產周邊有保持空曠	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
電器使用	辦理祭典等活動前，高耗電電器有正常堪用並同時使用於不同回路	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	神桌、佛壇及光明燈等長時間使用的電器有定期檢查插座、插頭及電線等有無異狀	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	電器不使用時有關閉電源，長時間不使用時有拔插頭	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免使用高耗電之電器用品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免於潮溼環境使用電器	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	平時有注意電器設備是否異常，如有異常有找專業人員檢查	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
插頭及插座	插座有保持清潔，無堆積灰塵，外觀無焦黑	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	插頭如有綠鏽有馬上更換	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有握住插頭本體拔插頭	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	插頭與插座緊密結合，並有定期檢查是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		

電線及延長線	使用具有經濟部標準檢驗局合格標識之延長線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用延長線有過載保護裝置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用延長線有避免超過其可負載電流	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免使用老舊延長線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線於高溫環境使用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線用 U 形或 C 形釘固定於牆、柱	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線擠壓，或綑綁或折疊的情形	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
照明器具	有避免燈具四周堆放可燃物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免白熾燈泡附近放置衣物或寢具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	陳列、展覽文物之照明設備有使用冷光源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免窗簾、布幕等受風吹晃動之範圍內設置燈具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
其他	平時有注意電源總開關是否異常，如有異常有找專業人員檢查確認原因	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	變電箱與屋內配線有每 3 年檢查 1 次	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	內部人員有了解場所逃生及避難路線，於火災發生時，能迅速引導人員避難。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	祭祀活動架設之相關設施，通道、人員出入設施應儘量有使用不燃材料製造，人潮進出之場所，有確保避難通路之順暢及二方向以上之逃生出口	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	假日或祭祀活動等重點期間，有加強宣導訪客安全須知，提醒訪客注意避難逃生方向。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	管理人員有聘用人員或由訓練志工負責平日巡邏，以防範縱火、注意金紙等可燃物安全及協助參觀人員安全使用火源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		

	管理人員有利用機會加強所屬防火、防災意識	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有淨空外部防火間隔，加強控制外部空間之商業活動，以防火安全性為首要考量	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	內部與外部交通動線有保持暢通，以利緊急救災及人員避難逃生	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有設置滅火器並應熟悉操作要領	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
綜合改善 建議事項				

*消防機關應指導古蹟、歷史建築管理人員填寫本附件。

檢視日期及時間：

檢視人員簽名：