

附件 1：

## 使用液化石油氣容器營業場所自主檢查表

|                                            |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 負責人姓名：                                     |                                                                                                                                                                                                      | 場所地址：                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 負責人電話：                                     |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| (1)<br>檢<br>查<br>項<br>目                    | 容器規格及數量：                                                                                                                                                                                             | 檢查結果是否正常                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                            | _____ kg _____ 支； _____ kg _____ 支；                                                                                                                                                                  | 日期                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                            | 橡膠管更換日期：                                                                                                                                                                                             | 月    日                   |                          | 月    日                   |                          | 月    日                   |                          | 月    日                   |                          |
|                                            | _____ 年 _____ 月 _____ 日。                                                                                                                                                                             | 是                        | 否                        | 是                        | 否                        | 是                        | 否                        | 是                        | 否                        |
|                                            | 1. 液化石油氣容器是否直立放置於通風良好處（不可置於地下室）並設有固定措施。                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 2. 容器擺放位置是否易蓄積液化石油氣（如置於低窪處或周圍有梯間等）                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 3. 液化石油氣容器外觀是否有顯著損傷、凹痕、腐蝕及變形等有漏氣之虞情形。                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 容器、調整器及橡膠管之連接處是否有洩漏；橡膠管是否有龜裂情形。         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 5. 容器與接管處是否有防止脫落裝置或固定裝置。                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| 6. 場所串接使用液化石油氣容器達 80 公斤以上者，請依後附表格檢視應符合之規定。 |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                      | 檢查人員簽名                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| (2)<br>其<br>他<br>建<br>議<br>事<br>項          | 1. 使用符合國家標準之燃氣器具、容器閥及管線。<br>2. 液化石油氣容器及調整器必須小心輕放。<br>3. 自行換裝瓦斯桶時，應先關閉容器閥（含周圍容器之容器閥）及周圍火源。<br>4. 應由具有氣體燃料導管配管技術士證照之人員進行配管檢修及安裝。<br>5. 容器閥與管線銜接處，建議採用氣體流出防止器。<br>6. 發生大量洩漏情形時，勿開啟電器，並應儘速疏散人員及通報消防單位處理。 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

附表：

串接液化石油氣容器 80 公斤至 1000 公斤之場所自主檢查項目表

| 液化石油氣<br>使用量             |                             |                             |                            | 項別        | 檢查項目                                                                                                                                                                                                                                  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600<br>公斤至<br>1000<br>公斤 | 300<br>公斤至<br>600<br>公斤（未滿） | 120<br>公斤至<br>300<br>公斤（未滿） | 80<br>公斤至<br>120<br>公斤（未滿） | 標示設備      | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 大小規格不符<br><input type="checkbox"/> 字體破損不易辨識                                                                                                                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                             |                             |                            | 滅火器       | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 藥劑過期<br><input type="checkbox"/> 配件損壞<br><input type="checkbox"/> 數量不足（滅火效能值）<br><input type="checkbox"/> 壓力不足<br><input type="checkbox"/> 其他                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                             |                             |                            | 容器位置      | <input type="checkbox"/> 置於室外或室內（設置防止氣體滯留之有效通風裝置）<br><input type="checkbox"/> 無通風裝置<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                    |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                             |                             |                            | 防止傾倒措施    | <input type="checkbox"/> 有固定裝置（鐵鍊、固定底座）<br><input type="checkbox"/> 無固定裝置<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                              |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                             |                             |                            | 防止日光直射措施  | <input type="checkbox"/> 有遮蔽<br><input type="checkbox"/> 無遮蔽                                                                                                                                                                          |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                             |                             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 用火設備安全距離（2m）      | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 距離不符                                                                                                                                                                                    |
|                          |                             |                             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 氣體漏氣警報器           | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 耐燃保護不符<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|                          |                             |                             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 書面陳報              | <input type="checkbox"/> 已陳報<br><input type="checkbox"/> 未陳報                                                                                                                                                                                      |
|                          |                             |                             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 自動緊急遮斷裝置          | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                           |
|                          |                             |                             |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施 | <input type="checkbox"/> 符合規定<br><input type="checkbox"/> 未設置柵欄或圍牆等設施（防止外人接近以避免產生危險）<br><input type="checkbox"/> 未設置頂蓋（防止日光直接照射及雨水侵蝕容器）<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                            |
|                          |                             |                             |                            | 與保護物之安全距離 | <input type="checkbox"/> 符合規定：（ <input type="checkbox"/> 安全距離 <input type="checkbox"/> 設置防護牆）<br><input type="checkbox"/> 既設場所免改善<br><input type="checkbox"/> 不符規定：（ <input type="checkbox"/> 安全距離不足 <input type="checkbox"/> 未設置防護牆） |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |