

表一六六～二 電桿線路風壓荷重（甲種風壓荷重）

受風構件種類		構件每平方公尺投影面所受風壓荷重 (公斤/平方公尺)
支持物	鐵柱	240
	木桿及圓形預力水泥 電桿	80
導線、架 空地線	直徑超過 18 毫米	100
	直徑 18 毫米以下	110
礙子及鐵器		140

- 註：1. 本表係以 10 分鐘平均風速 40 公尺/秒計算之風壓荷重。
2. 風速度之大小宜配合實際地區提高，並修改風壓荷重。