

附件二

非客船所有各水泵或應急消防泵用於消防時，不得少於下列之數量：

$$\text{每小時總水量 (立方公尺)} = 0.767 \times [0.168\sqrt{L(B + D)} + 2.5]^2$$

L 為艏艉兩端垂線間之長度以公尺計。

B 為最大型寬以公尺計。

D 為舳部艙壁甲板之深度以公尺計。