

第二條附表一

防火避難設施改善項目、內容及方式

防火避難設施類								
類組別			A1					
改善方式	建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間		63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			A2					
改善方式 建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
	(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆
2.非防火區劃分間牆			×	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			△	☆		☆		☆
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			B1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			B2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	△		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			△	☆	☆	☆		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		△	☆	☆	☆		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		△	☆	☆	☆		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			○	○	○	○		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			B3					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		○	○	○	○		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		△	☆	☆	☆		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			B4					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	△	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	△	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 升降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			C1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			×	×	×	×		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			C2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆		☆		☆
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			D1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△		△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	☆		☆		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			D2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		△	△	△	☆		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆		
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			△	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			D3					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防 火 區 劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×		△		△	☆
	(2)特定用途空間區劃		△		△		△	☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△		△		△	☆
		(3)-2 電扶梯間	△		△		△	☆
		(3)-3 升降機間	△		△		△	☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△		△		△	☆
	(4)層（戶）間區劃		×		△		△	☆
	(5)貫穿部區劃		△		△		△	☆
	(6)地下建築物 區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×		☆		☆	☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×		×		×	×	
(7)高層建築物區劃		×		△		☆	☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△		△		△	☆	
2.非防火區劃分間牆			△		☆		☆	☆
3.內部裝修材料			○		○		○	○
4.避難層出入口			△		☆		☆	☆
5.避難層以外樓層出入口			×		×		×	×
6. 走 廊	(1)一般走廊		△		△		☆	☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×		×		×	×
7. 直 通 樓 梯	(1)設置與步行距離		×		☆		☆	☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×		☆		☆	☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		×		☆		☆	☆
	(4)直通樓梯總寬度		×		×		×	×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△		☆		☆	☆
	(6)迴轉半徑		×		☆		☆	☆
8. 安 全 梯	(1)室內安全梯		△		△		△	△
	(2)戶外安全梯		△		△		△	△
	(3)特別安全梯		△		△		△	△
9.屋頂避難平台			×		×		×	×
10.緊急進口			×		☆		☆	☆

類組別			D4					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		△	△		△		☆
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×		×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆		☆		☆
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			×	☆		☆		☆

類組別			D5					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 昇降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			E					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防 火 區 劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及 其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物 區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×		×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走 廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直 通 樓 梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆		☆		☆
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安 全 梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			F1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間 及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物 區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	△		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			F2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			△	☆		☆		☆
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			F3					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		△	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×		×		×
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			F4					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×		×		×	
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			G1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆		☆		☆
	(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		X	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			G2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以 前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以 後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 昇降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		×	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	☆	☆	☆		
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			※					
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△	△	△		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			G3					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△		△		☆
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△		△		☆
	(2)特定用途空間區劃		×	×		×		×
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△		△		☆
		(3)-2 電扶梯間	△	△		△		☆
		(3)-3 升降機間	△	△		△		☆
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△		△		☆
	(4)層（戶）間區劃		×	△		△		☆
	(5)貫穿部區劃		△	△		△		☆
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆		☆		☆
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	☆		☆		☆	
(7)高層建築物區劃		×	△		☆		☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△		△		☆	
2.非防火區劃分間牆			×	×		×		×
3.內部裝修材料			○	○		○		○
4.避難層出入口			△	☆		☆		☆
5.避難層以外樓層出入口			×	×		×		×
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△		☆		☆
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×		×		×
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆		☆		☆
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆		☆		☆
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆		☆		☆
	(4)直通樓梯總寬度		×	×		×		×
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	△		△		△
	(6)迴轉半徑		×	☆		☆		☆
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△		△		△
	(2)戶外安全梯		△	△		△		△
	(3)特別安全梯		△	△		△		△
9.屋頂避難平台			×	×		×		×
10.緊急進口			△	☆		☆		☆

類組別			H1					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	☆		
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	☆		
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×		
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	☆		
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	☆		
		(3)-3 升降機間	△	△	△	☆		
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	☆		
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	☆		
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	☆		
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆		
(6)-2 地下建築物本體區劃		×	×	×	×			
(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆			
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	☆			
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆		
3.內部裝修材料			○	○	○	○		
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆		
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×		
6. 走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆		
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×		
7. 直通樓梯	(1)設置與步行距離		△	☆	☆	☆		
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆		
	(3)樓梯及平台淨寬度		△	☆	☆	☆		
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×		
	(5)改爲安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆		
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆		
8. 安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△		
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△		
	(3)特別安全梯		△	△	△	△		
9.屋頂避難平台			×	×	×	×		
10.緊急進口			△	☆	☆	☆		

類組別			H2					
建築物興建完成或 領得建造執照時間或 變更使用執照時間			63 02 16 以前	自 63 02 17 起	至 85 04 18 止	自 85 04 19 起	至 92 12 31 止	93 01 01 以後
改善方式								
改善項目								
1. 防火區劃	(1)面積區劃	(1)-1 十層以下樓層	×	△	△	△	☆	
		(1)-2 十一層以上樓層	×	△	△	△	☆	
	(2)特定用途空間區劃		×	×	×	×	×	
	(3)垂直區劃	(3)-1 挑空部分	△	△	△	△	☆	
		(3)-2 電扶梯間	△	△	△	△	☆	
		(3)-3 升降機間	△	△	△	△	☆	
		(3)-4 垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	△	△	△	△	☆	
	(4)層（戶）間區劃		△	△	△	△	☆	
	(5)貫穿部區劃		△	△	△	△	☆	
	(6)地下建築物區劃	(6)-1 與地下建築物連通區劃	×	☆	☆	☆	☆	
		(6)-2 地下建築物本體區劃	×	×	×	×	×	
	(7)高層建築物區劃		×	△	☆	☆	☆	
(8)防火區劃之防火門窗		△	△	△	△	☆		
2.非防火區劃分間牆			×	☆	☆	☆	☆	
3.內部裝修材料			○	○	○	○	○	
4.避難層出入口			△	☆	☆	☆	☆	
5.避難層以外樓層出入口			×	×	×	×	×	
6.走廊	(1)一般走廊		△	△	☆	☆	☆	
	(2)連續式店舖商場之室內通路		×	×	×	×	×	
7.直通樓梯	(1)設置與步行距離		×	☆	☆	☆	☆	
	(2)設置兩座直通樓梯之限制		×	☆	☆	☆	☆	
	(3)樓梯及平台淨寬度		×	☆	☆	☆	☆	
	(4)直通樓梯總寬度		×	×	×	×	×	
	(5)改為安全梯或特別安全梯限制		△	☆	☆	☆	☆	
	(6)迴轉半徑		×	☆	☆	☆	☆	
8.安全梯	(1)室內安全梯		△	△	△	△	△	
	(2)戶外安全梯		△	△	△	△	△	
	(3)特別安全梯		△	△	△	△	△	
9.屋頂避難平台			×	×	×	×	×	
10.緊急進口			△	☆	☆	☆	☆	

備註：

一、有關建築物之用途分類，依建築物使用類組及變更使用辦法之類組定義、使用項目規定辦理。

二、改善方式符號說明：

(一)「○」：應依現行建築技術規則規定辦理改善。

(二)「☆」：應符合建造或變更使用當時建築技術規則有關規定。

(三)「△」：應依本辦法第五條至第二十四條之規定辦理改善。

(四)「×