

射水設備檢查表

射 水 設 備 檢 查 表							
檢修設備名稱	幫 浦	製造廠：		電動機	製造廠：		
		型 號：			型 號：		
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處 置 措 施		
		種別、容量等內容		判定			不良狀況
外 觀 檢 查							
水 源	蓄水池	類別					
	水量	m ³					
	水位計、壓力計						
電 動 機	閘 類						
	控制盤	周圍狀況					
		外 形					
	電 壓 表	V					
	各 開 關						
標 示							
預備品等							
啟 動 裝 置	直 接 操 作 部	周圍狀況					
		外 形					
	水 壓 開 關 裝 置	周圍狀況					
		壓 力 槽	L kgf/cm ²				
加壓送水裝置							
呼 水 裝 置	呼水槽	L					
	閘 類						
配 管							
水 帶 箱 等	水 帶 箱	周圍狀況					
		外 形					
	水 帶						
	瞄 子						
	室 外 消 防 栓	周圍狀況					
外 形							
射 水 槍	周圍狀況	L					
	外 形						
性 能 檢 查							
水 源	水 質						
	給水裝置						
	閘 類						
	水位計、壓力表						
電 動 機 控 制 裝 置	各開關						
	保險絲	A					
	繼電器						
	表示燈						

	接線接續				
	接 地				
啟動裝置	啟動操作部	<input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用			
	水壓開關裝置	設定壓力 kgf/cm ² 動作壓力 kgf/cm ²			
加壓送水裝置	幫浦機	電	回轉軸		
		動	軸承部		
		機	軸接頭		
			本 體		
	幫	回轉軸			
		軸承部			
		底 部			
	連成表、壓力表				
	浦	性能	kgf/cm ² l/min		
	重力水箱方式		kgf/cm ²		
壓力水箱方式		kgf/cm ²			
減壓措施					
呼水裝置	閥 類				
	自動給水裝置				
	減水警報裝置				
	底 閥				
配 管	閥 類				
	過濾裝置				
	排放管				
室外消防栓箱等	水帶、瞄子				
	水帶水壓試驗				
	室外消防栓				
射 水 槍					
耐 震 措 施					
綜 合 檢 查					
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置			
		表示、警報等			
		運轉電流	A		
		運轉狀況			
	放水壓力		kgf/cm ²		
	放水量		l/min		
重力水箱方式	放水壓力		kgf/cm ²		
	放水量		l/min		

備 註									
	檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢 查 日 期	自民國 年 月 日			至民國 年 月 日					
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。