

## 配線檢查表

配線檢查表										
消防安全設備種類	<input type="checkbox"/>	室內消防栓設備	<input type="checkbox"/>	室外消防栓設備	<input type="checkbox"/>	自動撒水設備				
	<input type="checkbox"/>	水霧滅火設備	<input type="checkbox"/>	泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/>	冷卻撒水設備				
	<input type="checkbox"/>	射水設備	<input type="checkbox"/>	二氧化碳滅火設備	<input type="checkbox"/>	乾粉滅火設備				
	<input type="checkbox"/>	火警自動警報設備	<input type="checkbox"/>	瓦斯漏氣火警自動警報設備						
	<input type="checkbox"/>	緊急廣播設備	<input type="checkbox"/>	標示設備	<input type="checkbox"/>	緊急照明設備				
	<input type="checkbox"/>	連結送水管	<input type="checkbox"/>	消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/>	排煙設備				
	<input type="checkbox"/>	緊急電源插座	<input type="checkbox"/>	無線電通信輔助設備						
檢修項目	檢修結果						處置措施			
	種別、容量等內容			判定	不良狀況					
外觀檢查										
專用回路										
開關器、斷路器等										
保險絲等										
耐燃耐熱保護										
性能檢查										
絕緣電阻值	電源回路									
	操作回路									
	表示燈回路									
	警報回路									
備註										
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
檢查日期	自民國		年	月	日	至民國		年	月	日
檢修人員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章				
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章				

1、應於「種別、容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。