

附表一 大型空間自衛消防編組演練暨驗證行動檢查表

場所名稱：

類別		檢 查 項 目	是 ☐ 否 ☐ (請勾"V"選)
一	驗證前檢查	一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所？	是 ☐ 否 ☐
		二、自衛消防隊員是否事前瞭解演練內容？	是 ☐ 否 ☐
		三、是否在圖面上確認了防火區劃？	是 ☐ 否 ☐
		四、將基準層各防火區劃，分別設想為起火區劃，同時確認鄰接區劃與垂直鄰接區劃，以及此計畫是否能夠適當進行避難疏散？	是 ☐ 否 ☐
二	火災發現與現場確認	一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符？	是 ☐ 否 ☐
		二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」？	是 ☐ 否 ☐
		三、進行火災確認者，是否向防災中心（或監控中心）報告？	是 ☐ 否 ☐
三	向消防機關通報	一、進行通報者，是否在適當時期進行通報？	是 ☐ 否 ☐
		二、通報內容是否正確？	是 ☐ 否 ☐
		三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，報告防災中心（或監控中心）？	是 ☐ 否 ☐
四	初期滅火	滅火器 一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 ☐ 否 ☐
		二、滅火器的啟用噴射時間是否正確？	是 ☐ 否 ☐
		室內消防栓 三、用室內消防栓進行初期滅火的時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 ☐ 否 ☐
		四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當？	是 ☐ 否 ☐
		五、室內消防栓的啟用射水時間是否正確？	是 ☐ 否 ☐
		六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙？構成防火區劃的防火門是否能關閉？	是 ☐ 否 ☐
	共通 七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心（或監控中心）？	是 ☐ 否 ☐	
五	形成區劃	共通 一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火鐵捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉？	是 ☐ 否 ☐
		二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃？	是 ☐ 否 ☐
		三、進行驗證時，規定不能使用之樓梯，是否依照規定沒有使用？	是 ☐ 否 ☐

六	電 梯	四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所？	是 ☐ 否 ☐
		五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃？	是 ☐ 否 ☐
	電 扶 梯	六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉？	是 ☐ 否 ☐
		七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火鐵捲門降下？	是 ☐ 否 ☐
	共 通	八、形成區劃後，是否回報防災中心（或監控中心）？	是 ☐ 否 ☐
	訊 息 通 報 及 避 難 引 導	一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息？	是 ☐ 否 ☐
		二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當？	是 ☐ 否 ☐
		三、避難是否有秩序地順利進行？	是 ☐ 否 ☐
		四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導？	是 ☐ 否 ☐
		五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動？	是 ☐ 否 ☐
		六、起火後是否立即停止空調設備？	是 ☐ 否 ☐
		七、避難結束後是否回報防災中心（或監控中心）？	是 ☐ 否 ☐
七	向消防機關提供訊息	一、是否能掌握時效，向消防機關提供相關訊息，及其內容是否適當？	是 ☐ 否 ☐
八	其 他	一、訊息是否統一處理？	是 ☐ 否 ☐
		二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通？	是 ☐ 否 ☐
		三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動？	是 ☐ 否 ☐