

附表一 老人及身心障礙社會福利機構等場所自衛消防編組演練暨驗證行動檢查表

場所名稱：

類別	檢查項目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (請勾"V"選)
一 驗證前檢查	一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、自衛消防隊員是否事前瞭解演練內容？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、是否在圖面上確認了防火區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	四、將基準層各防火區劃，分別設想為起火區劃，同時確認鄰接區劃與垂直鄰接區劃，以及此計畫是否能夠適當進行避難疏散？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
二 火災發現與現場確認	一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、進行火災確認者，是否向防災中心（或監控中心）報告？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
三 向消防機關通報	一、進行通報者，是否在適當時期進行通報？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、通報內容是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，報告防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
四 初期滅火	滅火器 一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、滅火器的啟用噴射時間是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	室內消防栓 三、用室內消防栓進行初期滅火的時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	五、室內消防栓的啟用射水時間是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙？構成防火區劃的防火門是否能關閉？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	共通 七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
五 形成區	共通 一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火鐵捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

六	劃	三、進行驗證時，規定不能使用之樓梯，是否依照規定沒有使用？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	電梯	五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	電扶梯	七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火鐵捲門降下？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		八、形成區劃後，是否回報防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	六	訊 息 通 報 及 避 難 引 導	一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
三、避難是否有秩序地順利進行？			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導？			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動？			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
六、起火後是否立即停止空調設備？			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
七、避難結束後是否回報防災中心（或監控中心）？			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
七	向消防機關提供訊息	一、是否能掌握時效，向消防機關提供相關訊息，及其內容是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
八	其他	一、訊息是否統一處理？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	