

附表1

## 觀光旅館、旅館等場所自衛消防編組演練暨驗證 行動檢查表

場所名稱：

姓名：

單位：

類別	檢查項目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (請"V"選)
一 驗證前 查	一、演練開始前，自衛消防編組成員提否為平時狀態之員工，其是否為平常工作場所？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、自衛消防編組成員是否事前瞭解演練內容？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、是否在圖面上確認起火層及非起火層之起火區劃及垂直區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
二 火災發現 與現場確 認	一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、是否到起火處所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」並以適當方式提醒旅客？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、進行火災確認者，是否向防災中心（或監控中心）報告？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
三 向消防機 關通報	一、進行通報者，是否在適當時期進行通報？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、通報內容是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，報告防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
四 初期滅 火	滅火器 一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、滅火器的啟用噴射時間是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	室內消 防栓 三、用室內消防栓進行初期滅火的時機與場所是否適當，操作方法是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	五、室內消防栓的啟用射水時間是否正確？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙？構成防火區劃的防火門是否能關閉？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	共通 七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
五 形成垂 直區劃	共通 一、構成起火區劃及垂直區劃之防火捲門，是否疏散後立刻關閉？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	二、在確認無滯留人員後，是否立即形成區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	三、進行驗證時，規定不能使用之樓梯，是否依照規定未使用？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	電梯 四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所（如1樓避難層）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	電扶 梯 六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉電扶梯？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火捲門降下？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

		共通	八、形成區劃後，是否回報防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
六	訊息 通報 及避 難引 導	共通	一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防編組成員通報「發生火災」之訊息？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			三、避難是否有秩序地順利進行？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			六、起火後是否立即停止空調設備？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			七、避難結束後是否回報防災中心（或監控中心）？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
七	向消防機關提供訊息		一、是否能掌握時效，向消防機關提供相關訊息，及其內容是否適當？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
八	其他		一、訊息是否統一處理？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			二、自衛消防編組成員相互間之聯絡是否暢通？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>