

表一○ 低壓電路之絕緣電阻與洩漏電流

電路電壓		使用儀器	絕緣電阻計	洩漏電流計
		測定結果	絕緣電阻 (MΩ)	洩漏電流 (mA)
300 V 以下	對地電壓 150 V以下		0.1	1.0
	對地電壓 超過150 V		0.2	
超過 300 V			0.4	