

表一二九 導線進出裝有匯流排封閉箱體之配線空間

導體	封閉箱體底部與匯流排、導線支撐或其他 阻礙物之最小間隔 (mm)
有絕緣之匯流排、導線支撐或其他 阻礙物	200
無絕緣之匯流排	250