

表二三六 電動機控制線路過電流保護裝置最大安培額定

| <div> <div>最大安培額定<br/>(A)</div> <div>控制線路<br/>導線線徑<br/>(mm<sup>2</sup>)</div> </div> | 第一欄<br>(提供個別保護)   | 由電動機分路保護裝置保護      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                      |                   | 第二欄<br>(封閉箱體內導線)  | 第三欄<br>(延伸出封閉箱體外<br>之導線) |
| 1.25                                                                                 | 10                | 40                | 10                       |
| 2.0                                                                                  | (註 <sup>1</sup> ) | 100               | 45                       |
| 3.5                                                                                  | (註 <sup>1</sup> ) | 120               | 60                       |
| 5.5                                                                                  | (註 <sup>1</sup> ) | 160               | 90                       |
| 超過5.5                                                                                | (註 <sup>1</sup> ) | (註 <sup>2</sup> ) | (註 <sup>3</sup> )        |
| 註：1. 依第二十五條規定之導線安培容量選用。<br>2. 以60℃絕緣物導線安培容量之4倍選用。<br>3. 以60℃絕緣物導線安培容量之3倍選用。          |                   |                   |                          |