表二五～六 同一導線管或電纜內多條載流導線安培容量之修正係數

載流導線數 (條)	修正係數 (%)
4	90
5 - 6	80
7 - 9	70
10 - 20	50
21 - 30	45
31 - 40	40
41以上	35

註：1. 本表係以 3 條導線之安培容量為基準作修正。
 2. 依表二五～二至表二五～五規定之同一導線管或電纜內有 4 條至 9 條導線數之安培容量免依本表作修正。