

表九三九 高壓變壓器過電流保護裝置最大安培額定

(以變壓器額定電流倍數表示)

變壓器之阻抗	一次側		二次側		
	超過 600 V		超過 600 V		600 V 以下
	斷路器標置	熔線 額定	斷路器標置	熔線 額定	斷路器標置或 熔線額定
不超過 6 %	6	3	3	2.5	1.25
超過 6 % 且在 10 %以下	4	3	2.5	2.25	1.25
註：1. 若表列安培額定與過電流保護裝置之標準安培額定不能配合時，得選用較高一級者。 2. 二次側過電流保護裝置若有 6 具以下斷路器或 6 組以下熔線裝設於同一配電箱，且全部過電流保護裝置安培額定之總和不大於表列單一過電流保護裝置最大容許電流者，得免裝設主過電流保護裝置。					