

表一一〇~三 依導線弛度，在支持物上三十平方毫米以上線路導線間之水平間隔

導線間 電壓 (千伏)	導線弛度 (毫米)							但不小 於附表 一一〇 ~一之 間隔 ^註
	915	1220	1830	2440	3050	4570	6095	
	水平間隔 (毫米)							
2.4	375	430	520	595	665	810	930	300
4.16	385	440	530	610	675	820	945	300
12.47	450	505	595	675	740	885	1005	340
13.2	455	510	600	680	745	890	1010	345
13.8	460	515	605	685	750	895	1015	355
14.4	465	520	610	685	755	900	1020	360
24.94	545	600	690	765	835	980	1100	465
34.5	615	670	765	840	910	1050	1175	560
46	705	760	850	925	995	1140	1260	675

註：間隔=7.6 毫米/千伏+8 $\sqrt{2.12 S}$ (式中 S係以毫米為單位之弛度)