

表一二一 固定垂直線架或托架上導線間之最小垂直間隔

跨距長度 (公尺)	導線間之垂直間隔 (毫米)
45以下	100
超過45至60	150
超過60至75	200
超過75至90	300

註：導線採絕緣導線或開放式導線間以間隔器隔開支撐時，導線間配置之垂直間隔得予縮減，但不小於 100 毫米。