

表一六六～三 輸電鐵塔風壓表 (公斤/平方公尺)

荷重條件	颱風時		平常及作業時	下雪時
q_0 H	230	180	20	30
10	660	510	60	90
20	700	550	70	90
30	750	590	70	90
40	790	620	70	90
50	830	660	80	90
60	870	690	80	90
70	910	710	80	90
80	930	730	90	90
90	960	760	90	100
100	980	770	90	100
110	1000	780	90	100
120	1020	800	90	100
130	1040	820	100	100
140	1060	830	100	100
150	1070	840	100	100

註：1. H表地面至鐵塔頂端之高度 (公尺)

q_0 表基準速度 (公斤/平方公尺)

2. 本表依五十年風速再現週期訂定。