

表一七四～一 一級線路鐵塔之荷重安全係數

	颱風（包括下雪）時荷重	平時及作業時荷重
塔身（包括橫擔）	1.1	1.65
基礎	1.5	2.0

- 註：1. 本表以速度壓設計。
2. 導線、架空地線之最大使用張力為額定破壞強度之 60%（荷重安全係數 1.67）。
3. 導線、架空地線之平常張力（20℃）為額定破壞強度之 25%（荷重安全係數 4.0）。
4. 礙子、導線及架空地線配件、鐵配件之最大使用張力為額定破壞強度之 60%（荷重安全係數 1.67）。