

表一七四～二 一級線路電桿、鐵柱、支線或支撐桿之荷重安全係數

		平時及作業時荷重
預力水泥電桿		2.0
鐵柱	柱身	1.65
	基礎	2.0
木桿		2.0
支線或支撐桿		2.0
橫擔	鋼料	1.65
	木料	2.0
	其他	2.0

註：1.本表以 10 分鐘平均風速設計。

- 2.導線、架空地線之最大使用張力為額定破壞強度之 40% (荷重安全係數 2.5)。
- 3.導線、架空地線之平常張力為額定破壞強度之 25% (荷重安全係數 4.0)。
- 4.礙子、導線及架空地線配件及鐵配件之最大使用張力為額定破壞強度之 40%(荷重安全係數 2.5)。