

系統化節能改善示範推廣補助要點

附件一

儀表精度規範

項次	量測儀器	精確度	備註
1	電力分析儀	$\pm 0.5\%$	1. 可視項目包含電壓、電流、總功率、功率因數及頻率。 2. 儀器需具備記錄資料功能。
2	流量計	$\pm 1.0\%$	儀器需具備顯示與記錄功能。
3	溫度感測器	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	儀器需具備顯示與記錄功能。
4	壓力感測器	$\pm 2.0\%$	儀器需具備顯示與記錄功能。